

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД – АСЕНОВГРАД

Разяснения на основание чл. 33 и чл. 180 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) относно обществена поръчка на Районен съд – Асеновград с предмет “Основен ремонт и преустройство на част от сграда на пл. „Акад. Николай Хайтов” №8”

I. В отговор на постъпило запитване с вх.№ 16005/08.12.2017 г., относно:

Въпрос №1:

В обявлението т. II. 1.1) е посочено като наименование/предмет на поръчката „ Основен ремонт и преустройство на част от сграда на пл. „Акад. Николай Хайтов " №8

В документацията на поръчката на стр.1, като предмет/ наименование е посочено „ Основен ремонт и преустройство на част от обществена сграда за нуждите на районен съд- Асеновград

Отново в документацията на поръчката, но на стр.4, като предмет на обществената поръчка е посочено „Основен ремонт и преустройство на част от сграда на пл. „Акад. Николай Хайтов" №8, УПИ IV-административна сграда, кв.201 по регулационния план на гр. Асеновград

Отговор: Предмета на обществената поръчка е този посочен в обявлението „Основен ремонт и преустройство на част от сграда на пл. „Акад. Н.Хайтов“ № 8.

Въпрос №2:

В чертеж „РАЗРЕЗ А-А" (Image_20171116_0008.pdf) от част Архитектура, за основния покрив е посочено изпълнение със следните материали:

- медна ламарина;
- летвена скара;
- хидроизолационна мембрана;
- дъсчена обшивка - 2 см;
- покривни ребра;
- дървена конструкция;
- стб.плоча- 15см.

Никъде не е посочена „Синтетична хидроизолационна мембрана, от FPO /гъвкави полиолефини/ -2мм", нито пароизолация, които обаче присъстват в Количествената сметка.

Имайки предвид нашия опит и приложенията на синтетичната мембрана, тя не е предназначена за полагане по скатни покриви, още повече, че самата технология на

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД – АСЕНОВГРАД

полагане - заваряване с автомат за заваряване с горещ въздух или ръчен пистолет за заваряване и притискателен валяк, **не позволява полагане по скатен покрив!!!**

В тази връзка, моля Възложителя да уточни, къде ще се полага „Синтетична хидроизолационна мембрана, от FPO /гъвкави полиолефини/ -2мм" и съответно как?

Отговор: Полагат се пароизолация и топлоизолация върху плочата както е дадено в количествената сметка. При необходимост ще бъде предоставен допълнителен детайл. При изготвяне на офертата участниците следва да се придържат към позициите в количествената сметка.

Въпрос №3:

Моля Възложителя да разясни по каква причина е избран точно този вид хидроизолационна мембрана, чиято цена е значително по-висока от останалите хидроизоалционни мембрани, а основното ѝ предимство е устойчивостта на UV лъчи, което в конкретния случай, не е от значение, тъй като най-отгоре имаме покривен слой от медна ламарина по покрива?

Въпрос №4:

Базирайки се на еднаквите характеристики, моля Възложителя да потвърди, че приема изпълнение вместо със „Синтетична хидроизолационна мембрана, от FPO /гъвкави полиолефини/-2мм", със „Синтетична хидроизолационна мембрана от термопластичен полиолефин/ТРО/ - 2мм"?

Отговор: Възложителят ще приеме „Синтетична хидроизолационна мембрана от FPO“ да бъде заменена със „Синтетична хидроизолационна мембрана от ТРО“.